

**АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

(наименование аттестационной комиссии)

ПРОТОКОЛ № 33-15-5383

« 29 » сентября 2015 г.

г. Грозный

Председательствовал: И.о. заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Хамидов М.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Начальник отдела по надзору за системами газопотребления и газораспределения, за оборудованием, работающим под давлением по Чеченской Республике

Члены комиссии: Хусенинов С.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

Старший государственный инспектор отдела по надзору за системами газопотребления и газораспределения, за оборудованием, работающим под давлением по Чеченской Республике Бехиев М.К.

(должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор отдела по надзору за системами газопотребления и газораспределения, за оборудованием, работающим под давлением по Чеченской Республике Автарханов М.М.

(должность, фамилия, инициалы)

Государственный инспектор отдела по надзору за системами газопотребления и газораспределения, за оборудованием, работающим под давлением по Чеченской Республике Хамидов Ю.Х.

(должность, фамилия, инициалы)

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов организации

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 4 им. С.Хачукаева с. Ачхой-Мартан"**

(наименование организации)

в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Причина проверки знаний	Отметка о результатах проверки знаний (сдано/не сдано)
				Б
1.	Хаджаев Муса Лемаевич	Заместитель директора по АХЧ	Первичная	Сдано Б.7.1

Председательствовавший:

Члены комиссии:



М.П.

(Хамидов М.С.)

(фамилия, инициалы)

(Хусенинов С.Р.)

(фамилия, инициалы)

(Бехиев М.К.)

(фамилия, инициалы)

(Автарханов М.М.)

(фамилия, инициалы)

(Хамидов Ю.Х.)

(фамилия, инициалы)



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
«ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

364060, г. Грозный, ул. Тухачевского, 13, Тел. 29-44-95

ПРОТОКОЛ № 2-6/82

испытаний по контролю качества

огнезащитной обработки деревянных конструкций

1. Дата проведения испытания: 13.08.2015г.
2. Место проведения испытания: ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Чеченской Республике.
3. Наименование организации проводившей огнезащитную обработку: ООО «Партнер»
Лицензия № 5-Б/00306 от 12 октября 2012г.
4. Вид и состояние огнезащищенных конструкций, адрес объекта, площадь обработки:
огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровли (обрешетка, стропила, балки) чердачных помещений здания МБОУ «СОШ №4 с. Ачхой-Мартан», расположенное по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан, ул. Х. Нурадилова 185, площадь обработки 1141,7 м², механических повреждений не имеет.
5. Наименование (марка) огнезащитного состава, номер сертификата ПБ: «Вупротек-2» № С-RU ПБ05. В 02789.
6. Внешнее состояние огнезащищенных конструкций, условия эксплуатации:
огнезащищенные конструкции механических и атмосферных следов воздействия не имеют. Чердачные помещения сухие, с умеренной влажностью.
7. Испытательное оборудование: малогабаритный переносной прибор (ПМП-1) конструкции ВНИИПО в соответствии с п. 3.3 НПБ 232-96 и раздела 3.12 Руководства «Способы и средства огнезащиты древесины» 3-е издание ВНИИПО, 1999 г.
8. Результат испытаний:

1	Обрешетка	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени
2	Обрешетка	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени
3	Обрешетка	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени
4	Обрешетка	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени
5	Стропило	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени
6	Стропило	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени
7	Стропило	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени
8	Стропило	Поверхностное обугливание в зоне воздействия пламени

9. Выводы по результатам контрольных испытаний:

Результаты проведенных испытаний проб показали, что поверхностная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания МБОУ «СОШ №4 с. Ачхой-Мартан», расположенное по адресу: ЧР, Ачхой-Мартановский район, с. Ачхой-Мартан, ул. Х. Нурадилова 185, **соответствует** требованиям, и не представляет угрозу распространения пожара. п. 3.3 раздела 3 НПБ 232-96 и раздела 3.12 Руководства «Способы и средства огнезащиты древесины» 3-е издание ВНИИПО, 1999 г.

Испытания провёл:
Старший инженер СИИР



М.С. Алгаев

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.Ачхой-Мартан»

ПРИКАЗ

от 3 сентября 2015г.

№ 133

Об обеспечении пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании», в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности,

приказываю:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность учителя ОБЖ Мержоева И.Ш.
2. Мержоеву И.Ш. совместно со служащимися МЧС в течение года запланировать и провести занятия по эвакуации детей.
3. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

1 этаж – Мержоев И.Ш.

Коридор начальной школы - Шамсаева А.М.

2 этаж – Хумашев А.И. – педагог ДНВ

2 этаж левая сторона Ахмадов А.А. – социальный педагог (правая сторона)

2 этаж – Мухданова З.М. – ЗДВР (левая сторона)

1 этаж – Шамсаева А.М. – завуч; Джакаева М.М. – начальная школа.



Директор школы

С приказом ознакомлены:

Мержоев И.Ш.

Мухданова З.М.

Джакаева М.М.

Шамсаева А.М.

Хумашев А.И.

З.Л.Хатуева

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 с.Ачхой-Мартан»

ПРИКАЗ

от 3 сентября 2015г.

№ 133

Об обеспечении пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона РФ «Об образовании», в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности,

приказываю:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность учителя ОБЖ Мержоева И.Ш.
2. Мержоеву И.Ш. совместно со служащимися МЧС в течение года запланировать и провести занятия по эвакуации детей.
3. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих сотрудников:

1 этаж – Мержоев И.Ш.

Коридор начальной школы - Шамсаева А.М.

2 этаж – Хумашев А.И. – педагог ДНВ

2 этаж левая сторона Ахмадов А.А. – социальный педагог (правая сторона)

2 этаж – Мухданова З.М. – ЗДВР (левая сторона)

1 этаж – Шамсаева А.М. – завуч; Джакаева М.М. - начальная школа.



Директор школы

С приказом ознакомлены:

Мержоев И.Ш.

Мухданова З.М.

Джакаева М.М.

Шамсаева А.М.

Хумашев А.И.

З.Л.Хатуева